

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

In accordo all'Allegato IV della Direttiva Europea PED 2014/68/UE

<b>Costruttore</b>	Rossato S.p.A. - Via Del Murillo km 3,500 04013 Sermoneta (LT)
<b>Modelli</b>	PSR
<b>Materiale</b>	S253JR (W. Nr 1.0037)
<b>Capacità (Lt)</b>	500 - 800 - 1000 - 1500 - 2000
<b>Normativa di riferimento per la progettazione, realizzazione e collaudo dell'accumulo</b>	Direttiva Apparecchi in Pressione PED 2014/68/UE
<b>Categoria di rischio PED</b>	Art. 4 Par. 3
<b>Isolamento</b>	Poliestere + Rivestimento in PVC
<b>Idoneità al contenimento di acqua calda sanitaria</b>	No

**Prova idraulica**

<b>Pressione di collaudo / Esito</b>	<b>Puffer</b>	6 bar / Esito positivo
	<b>Scambiatore primario</b>	18 bar / Esito positivo
<b>Pressione massima di esercizio</b>	<b>Puffer</b>	4 bar
	<b>Scambiatore primario</b>	12 bar / esito positivo
<b>Temperatura massima di esercizio</b>		95 °C

Sermoneta, 06/03/2023

Firma legale rappresentante

✓  
Rossato S.p.A.  
Via del Murillo Km. 3,500  
04013 Sermoneta (LT)  
P.IVA 01745300598