

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

In accordo all'Allegato IV della Direttiva Europea PED 2014/68/UE

Costruttore	Rossato Group Srl - Via Del Murillo Km 3,500 04013 Sermoneta (LT)
Modelli	AR - Accumulo inerziale per riscaldamento e raffrescamento
Materiale	S253JR (W. Nr 1.0037)
Capacità (L)	80 - 100 - 200 - 300 - 500 - 800 - 1000 - 1500
Normativa di riferimento per la progettazione, realizzazione e collaudo dell'accumulo	Direttiva Apparecchi in Pressione PED 2014/68/UE
Categoria di rischio PED	Art. 4 Par. 3
Isolamento	- Poliestere + Rivestimento in PVC (da 80 a 1000 L) - EXL + Poliestere + Rivestimento in PVC (solo per 1500 L)
Idoneità al contenimento di acqua calda sanitaria	No

Prova idraulica

Pressione di collaudo / Esito	6 bar / Esito positivo
Pressione massima di esercizio	4 bar
Temperatura massima di esercizio	95 °C

Sermoneta, 06/03/2023

Firma legale rappresentante


Rossato S.p.A.
Via del Murillo Km. 3,500
04013 Sermoneta (LT)
P.IVA 01745300598